


# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

<b>Fabricante</b> <i>Manufacture</i>	<b>Resil Comercial Industrial Ltda</b> CNPJ 68.124.858/0001-00 Marca Comercial / Nome Fantasia: RESIL Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil	
<b>Produto</b> <i>Product</i>	Extintor de Incêndio	
<b>Normas</b> <i>Standards</i>	NBR 15808	
<b>Regulamento</b> <i>Regulation</i>	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade	
<b>Informações Adicionais</b> <i>Additional Information</i>	Marca: Resil Modelo: R 917/2 Código Projeto: R 917/2 Carga nominal: 6 kg PNC: 1,0 MPa	Agente extintor <sup>1</sup> : Pó ABC Produto inibidor <sup>2</sup> : Fosfato Monoamônio Teor de produto inibido: 55% Capacidade extintora: 4-A; 40-B:C <input checked="" type="checkbox"/> Portátil <input type="checkbox"/> Sobre-rodas <input checked="" type="checkbox"/> Pres. Direta <input type="checkbox"/> Pres. Indireta
	Nota <sup>1</sup> : Para extintores halogenados discriminar o nome do agente Nota <sup>2</sup> : Para extintores de espuma mecânica Base: <input type="checkbox"/> Sintética <input type="checkbox"/> Proteínica Formador de filme aquoso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
<b>Data da Auditoria</b> <i>Audit Date</i>	02 a 04/10/2017	
<b>Nº Certificado</b> <i>Certificate #</i>	I-397	<b>Emissão do Certificado:</b> <i>First Concession:</i> 23/01/2015
<b>Validade do Certificado</b> <i>Expiry Certificate Date</i>	06/12/2017 – 05/12/2020	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado  
 This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

  
 Reginaldo Maia  
 Diretor Presidente

Barueri, 21/11/2019

A BRTÜV, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP - Brasil [www.brtuv.com.br](http://www.brtuv.com.br)



Revisão	Data de revisão	Descrição
0	06/12/2017	Emissão Inicial
1	21/11/2019	Alterada capacidade extintora de 3-A; 40-B:C para 4-A; 40-B:C

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 1  
 Certificate valid accompanied only from pages 1 to 1  
 Pg.: 1 de 1 - Rev.:01 – 21/11/2019