

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante Resil Comercial Industrial Ltda.
Applicant CNPJ 68.124.858/0001-00
Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações
CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil

Fabricante Resil Comercial Industrial Ltda.
Manufacture CNPJ 68.124.858/0001-00
Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações
CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil

Produto Extintor de Incêndio
Product

Normas NBR 15808
Standards

Regulamento Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio.
Regulation Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010.

Informações	Marca: Resil	Agente extintor ¹ : Pó ABC
Adicionais	Modelo: R 917	Produto inibidor ² : Fosfato Monoamônio
<i>Additional</i>	Código Projeto: R 917	Teor de produto inibido: 55%
<i>Information</i>	Carga nominal: 6 kg	Capacidade extintora: 3-A;20-B:C
	PNC: 1,0 MPa	<input checked="" type="checkbox"/> Portátil <input type="checkbox"/> Sobre-rodas
		<input checked="" type="checkbox"/> Pres. Direta <input type="checkbox"/> Pres. Indireta

Nota¹: Para extintores halogenados discriminar o nome do agente

Nota²: Para extintores de espuma mecânica

Base: Sintética Proteínica

Formador de filme aquoso: Sim Não

Nº Certificado P-1761
Certificate #

Emissão Inicial 23/01/2015
First Concession

Validade 23/01/2015 a 22/01/2018
Validity

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

A BRTÜV vem por meio deste, atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados. A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção de que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado. Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO:

www.inmetro.gov.br