

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante Resil Comercial Industrial Ltda.
Applicant CNPJ 68.124.858/0001-00
Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações
CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil

Fabricante Resil Comercial Industrial Ltda.
Manufacture CNPJ 68.124.858/0001-00
Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações
CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil

Produto Extintor de Incêndio
Product

Normas NBR 15809
Standards

Regulamento Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio.
Regulation Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010.

Informações Marca: Resil Agente extintor¹: Pó BC
Adicionais Modelo: R 920 Produto inibidor²: Bicarbonato de Sódio
Additional Código Projeto: R 920 Teor de produto inibido: 95%
Information Carga nominal: 20 kg Capacidade extintora: 40-B:C
PNC: 1,0 MPa Portátil Sobre-rodas
 Pres. Direta Pres. Indireta

Nota¹: Para extintores halogenados discriminar o nome do agente
Nota²: Para extintores de espuma mecânica
Base: Sintética Proteínica
Formador de filme aquoso: Sim Não

Nº Certificado **P-1761** Emissão Inicial 23/01/2015
Certificate # *First Concession*

Validade 23/01/2015 a 22/01/2018
Validity


Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

A BRTÜV vem por meio deste, atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados. A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção de que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado. Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: www.inmetro.gov.br

Barueri - SP, 04/02/2015

TÜV NORD
BRTÜV




BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A
CNPJ 00.274.562/0001-23
Al. Madeira, 222 – 3º andar
06454-010 – Barueri – SP - Brasil