

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY


Solicitante <i>Applicant</i>	Resil Comercial Industrial Ltda. CNPJ 68.124.858/0001-00 Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil	
Fabricante <i>Manufacture</i>	Resil Comercial Industrial Ltda. CNPJ 68.124.858/0001-00 Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil	
Produto <i>Product</i>	Extintor de Incêndio	
Normas <i>Standards</i>	NBR 15808	
Regulamento <i>Regulation</i>	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010.	
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Marca: Resil Modelo: R 985 Código Projeto: R 985 Carga nominal: 0,9 kg PNC: 0,69 MPa	Agente extintor ¹ : Pó ABC Produto inibidor ² : Fosfato Monoamônio Teor de produto inibido: 55% Capacidade extintora: 1-A;5-B:C <input checked="" type="checkbox"/> Portátil <input type="checkbox"/> Sobre-rodas <input checked="" type="checkbox"/> Pres. Direta <input type="checkbox"/> Pres. Indireta
	Nota ¹ : Para extintores halogenados discriminar o nome do agente Nota ² : Para extintores de espuma mecânica Base: <input type="checkbox"/> Sintética <input type="checkbox"/> Proteínica Formador de filme aquoso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	P-1761	Emissão Inicial <i>First Concession</i> 23/01/2015
Validade <i>Validity</i>	23/01/2015 a 22/01/2018	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

A BRTÜV vem por meio deste, atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados. A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção de que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado. Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: www.inmetro.gov.br

Barueri - SP, 04/02/2015




BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A.
CNPJ 00.274.562/0001-23
Al. Madeira, 222 – 3º andar
06454-010 – Barueri – SP - Brasil