

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Fabricante <i>Manufacture</i>	Resil Comercial Industrial Ltda CNPJ 68.124.858/0001-00 Marca Comercial / Nome Fantasia: RESIL Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil	
Produto <i>Product</i>	Extintor de Incêndio	
Normas <i>Standards</i>	NBR 15808	
Regulamento <i>Regulation</i>	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade	
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Marca: Resil Modelo: R 937 Código Projeto: R 937 Carga nominal: 6,0 Kg PNC: 12,6 MPa	Agente extintor ¹ : Gás Carbônico Produto inibidor ² : CO2 Teor de produto inibido: n.a. Capacidade extintora: 5-B:C <input checked="" type="checkbox"/> Portátil <input type="checkbox"/> Sobre-rodas <input checked="" type="checkbox"/> Pres. Direta <input type="checkbox"/> Pres. Indireta
	Nota ¹ : Para extintores halogenados discriminar o nome do agente Nota ² : Para extintores de espuma mecânica Base: <input type="checkbox"/> Sintética <input type="checkbox"/> Proteínica Formador de filme aquoso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	21 a 23/09/2020	
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	TNBR-26708	Emissão do Certificado: <i>First Concession:</i> 23/01/2015
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	10/12/2020 - 09/12/2023	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 10/12/2020

O TÜV NORD Brasil, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

O TÜV NORD Brasil é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli. Al. Madeira 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil

www.brtuv.com.br



Revisão	Data de revisão	Descrição
0	10/12/2020	Emissão Inicial

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 1
 Certificate valid accompanied only from pages 1 to 1
 Pg.: 1 de 1 - Rev.:00 – 10/12/2020